

Утвержден

Приказом директора школы
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»
№ 531 од/р от 16.04.2020
/В.С. Гришина



План мероприятий на 2020 год по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертизы ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (экспертное заключение № 35/20Д (Ф), № 36/20Д, № 37/20Д от 13.04.2020г. о несоответствии МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» государственному санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Перечень мероприятий, направленных на устранение нарушений либо выполнение требований	Срок исполнения	Сумма, руб.
ул. Лермонтова, 23 2020 год				
1.	В хозяйственной зоне площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 метров от здания с установленными на ней контейнерами с плотно закрывающимися крышками не оборудована	Разрабатывается локальный сметный расчет	2020	65000
2.	Косметический ремонт помещений (гардеробная, кабинет технологий, санитарная комната, кабинет логопеда, кабинеты начальных классов, подсобная комната, рекреация 1-го этажа, кабинет психолога, тамбуры запасных выходов, кабинет учителя физической культуры,	На остальные ремонтные работы локальные сметные расчеты (кабинеты начальных классов – 9)	2020	600000

	раздевалки для обучающихся, инвентарная комната для хранения лыж, кабинет музыки, кабинет завуча, медицинский кабинет, учительская, библиотека, санузел для персонала, туалеты для мальчиков и девочек)			
3.	Частичный ремонт пола и замена линолеума (в помещениях: кабинеты начальных классов, подсобная комната, сенсорная комната, кабинет учителя физической культуры, раздевалка для детей (физкультуры), инвентарная комната для хранения лыж, тамбуры)	На остальные ремонтные работы разрабатываются локальные сметные расчеты (кабинеты нач. классов – 9)	2020	300000
4.	Искусственная освещенность 1-го и 2-го этажей ниже установленных нормативов	Разрабатывается локальный сметный расчет на замену светильников	2020	200000

ул. Свердлова, 15

5.	В туалете для девочек количество санитарных приборов с расчетом один умывальник на 20 девочек не соответствует требованиям СанПиН (2 раковины)	Разрабатывается локальный сметный расчет	2020	50000
6.	В туалете для мальчиков количество санитарных приборов с расчетом один умывальник на 30 мальчиков не соответствует требованиям СанПиН (2 раковины)	Разрабатывается локальный сметный расчет	2020	50000
7.	Косметический ремонт помещений в здании: лестничные пролеты, кабинет № 1, кабинет № 2, кабинет социального педагога, кабинет № 4, кабинет № 5,	На остальные ремонтные работы разрабатываются локальные сметные расчеты (учебные кабинеты – 9 кабинетов)	2020	700000

	кабинет № 6, кабинет № 9, кабинет № 14, кабинет № 16, лаборантская кабинета химии, подсобное помещение, столовая, кабинет логопеда, библиотека, учительская, коридор, актовый зал, кабинет директора, кабинет заведующей, тамбуры запасного выхода, гардеробная для персонала, рекреация 1-го этажа			
8.	Частичный ремонт пола и замена линолеума в учебных помещениях: кабинет № 1, кабинет № 2, кабинет информатики, кабинет № 4, кабинет № 5, кабинет 13, кабинет № 14, кабинет биологии, кабинет логопеда, кабинет социального педагога, столовая, библиотека	Разрабатываются локальные сметные расчеты (учебные кабинеты, – 9 кабинетов, столовая)	2020	720000
9.	Искусственное освещение в рекреации 1 этажа ниже установленных нормативов.	Замена светильников, разработка локальных сметных расчетов.	2020	20000
Здание учебно-производственной мастерской				
10.	Туалет для обучающихся не оборудован кабинами с дверями. Количество санитарных приборов не соответствует (умывальник, унитаз, писсуары) требованиям СанПиН	Косметический ремонт туалетов, покраска стен, побелка потолков в планах ремонта 2020 года. Разработка локальных сметных расчетов.	2020	200000
11.	Косметический ремонт помещений: коридоры, санузлы, кабинеты индивидуального обучения, кабинет № 5, кабинет ИЗО, кабинет № 3, кабинет русского языка, кабинет № 2, кабинет математики, учительская	На ремонтные работы разрабатываются локальные сметные расчеты.	2020	750000
12.	Частичный ремонт пола и замена	На ремонтные работы	2020	720000

	<p>линолеума в учебных помещениях: коридоры, кабинеты индивидуального обучения, кабинет № 5, кабинет ИЗО, кабинет № 3, кабинет русского языка, кабинет № 2, кабинет математики, учительская</p>	<p>разрабатываются локальные сметные расчеты.</p>	
13.	<p>Не предусмотрена отдельная система вытяжной вентиляции из санузла</p>	<p>Разрабатывается локальный сметный расчет.</p>	<p>2020</p> <p>100000</p>
	<p>ИТОГО:</p>		<p>4475000</p>