

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
в сфере образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», 624250, Российская Федерация, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15-а

Дата проведения обследования: 10.02.2023г.

Сведения о лицах, проводивших обследование: директор МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В. С. Гришина, председатель общественной организации инвалидов Расковалов АВ. заведующая хозяйством Ковтун Л.В., заведующая хозяйством Веснина В.А.

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Обеспечено частичное соблюдение требований. Услуги предоставляются по месту жительства.	Частично не обеспечено соблюдение требований.	Школа не имеет специального автотранспортного средства для перевозки инвалидов.	Рекомендуется иметь хотя бы одно специальное автотранспортное средство в городском округе для перевозки инвалидов	Срок не определен
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных	Установлено несоблюдение требований	Не обеспечено соблюдение требований.	Подъезды к школе недостаточно широкие для	Рекомендуется расширить подъезды к школе	Срок не определен

	средств инвалидов и соблюдение их использования			парковки специальных автотранспортных средств инвалидов		
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Обеспечено частичное соблюдение требований. Асфальтовое покрытие на территории ровное, без повреждений, на пути следования нет преград.	Частично не обеспечено соблюдение требований.	Вход в здание не оборудован пандусом, не установлена кнопка-вызов на входные группы дверей и на вахту.	Вход в здание оборудовать пандусом, установить кнопку-вызов на входные группы дверей и вахту.	2024год
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	Обеспечено соблюдение требований. Сопровождение инвалидов, оказание им помощи предоставляется вахтером на первом этаже, далее учителем, ведущим урок по расписанию.				
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Установлено несоблюдение требований	Не обеспечено соблюдение требований.	Преодоление барьеров невозможно, так как лестничные марши в здании не оборудованы пандусами, перилами для инвалидов	Рекомендуется оборудовать лестничные марши пандусами, перилами для инвалидов	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Установлено несоблюдение требований	Не обеспечено соблюдение требований.	Не оборудован туалет	Необходима реконструкция туалета для инвалидов на 1 этаже	При реконструкции здания школы (2030 год)

7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Обеспечено частичное соблюдение требований. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией (звуковые, световые оповещатели)	Частичное несоблюдение требований	Нет текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Рекомендуется Оборудовать дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Соблюдение требований не установлено	Не обеспечено соблюдение требований, так как услуга не востребована.	В штате школы нет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Введение в штатное расписание должности сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере необходимости

Дата повторного обследования: 2025 год (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Директор МБОУ ГО Заречный
«СОШ №4» _____ (В. С. Гришина)
Заведующая хозяйством _____ (Л. В. Ковтун)
Заведующая хозяйством _____ (В. А. Веснина)

Председатель общественной организации инвалидов _____

ОООЗО
"Межрегиональный Союз инвалидов
"локальных войн и боевых конфликтов"



Председатель _____
Расквашов А.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597657

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024